



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038
ул. Советская, д. 191, г. Тамбов, 392684
Телефон/Факс: (4752) 45-17-42
E-mail: t1_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
<http://www.vdon.gosnadzor.ru>

392555, г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д.7 « 17 » октября 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ТЗ/193-4689**

По адресу/адресам: 392555, г. Тамбов, Рассказовское шоссе, д. 7.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Верхне-Донского управления

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Ростехнадзора от 05 октября 2018 г. № ТЗ/193-4689 Перуновского Н.Н.

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка»
т. 8(4752)45-89-48, e-mail: mdoubelohka@mail.ru ИНН 6831015590 ОГРН 1026801160308 ОКВЭД
80.10.1

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 20 __ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжи- часов
тельность

« ___ » _____ 20 __ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжи- часа
тельность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » октября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

7 часов
Продолжи- тельность

« 17 » октября 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

7 часов
Продолжи- тельность

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/14 час

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка», Кротова Марина Владимировна, 16.10.2018 г. 9⁰⁰
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Лосев Сергей Васильевич - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна, Ломакин Владимир Петрович, заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Краткая характеристика электроснабжения.

2.

Энергоснабжающая организация (наименование, наименование источника электроснабжения) АО «ТОСК» № 2491 от 28.06.2018 года, Источник питания ТП № 217, точка подключения на кабельных наконечниках в РУ 0,4 кВ потребителя.

Граница эксплуатационной ответственности сторон (№ фидера, длина и сечение ВЛ-КЛ) на кабельных наконечниках ВРУ – 0,4 кВ потребителя

Категория надежности электроприемников (I-ая и II-ая категория: наименование, мощность)- II категория. надежности электроснабжения фактическая.

Установленные приборы коммерческого и технического учёта энергии: (соответствие трансформаторов тока нагрузке, наличие мест незащищенных от несанкционированного доступа: «Меркурий 230 АМ 03», №10725842, гос.поверка 10.04.2012 г, «ЦЭ 6803В», № 009026054005456, Гос.поверка 26.03.2012 г. т/тока 200/5,гос.поверка 10.11.2011 г. (требуется поверка) 3 шт.

Автономный источник электроснабжения (тип, мощность, состояние, организация эксплуатации) -

Наличие ЭТЛ (дата регистрации, № регистрационного свидетельства, где зарегистрирована, проверка знаний персоналом) - нет;

Наличие взрывоопасных зон и производств, их перечень с указанием класса помещения по ПУЭ (ПУЭ 7.3.22; 7.3.38÷7.3.53) – нет;

Наличие пожароопасных зон и производств (гл.7.4 ПУЭ) –нет.

Состав оборудования

	всего	в работе	в ремонте
Установленная мощность трансформаторов, кол-во ТП (шт./кВА)	ТП-		
	ТП-		
	ТП-		
Мощность компенсирующих устройств (кВАр)			

Протяжённость ВЛ, КЛ	ВЛ U(В)/L(км)	0,23/0,02	0,23/0,02	
	КЛ U(В)/L(км)			
Наличие электронагревательных и термических установок (шт./кВт.)	Всего, в т.ч.			
	Электроплиты ЭП-4ЖШ	1/3	1/3	
	Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4ЖС	1/3	1/3	
	Шкаф пекарный электрический ШПЭСМ(3М)	1/15,6	1/15,6	
	Водонагреватель (Аккумуляторный с термоизоляцией закрытый) ЭВАД-50/1,6М	1/1,6	1/1,6	

2. Организация безопасной эксплуатации электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство предприятия и работник, его замещающий, инженер охраны труда и техники безопасности (должность, Ф.И.О., № и дата приказа, № удостоверения, группа по электробезопасности, дата проверки знаний) – Ломакин Владимир Петрович, заведующий хозяйством МБДОУ «Детский сад «Белочка», приказ от 06.08.2018 № 149-о.д., удостоверение № 933/18, 3-я гр. до 1000В, 05.10.2018 г, заведующий Кротова Марина Владимировна, удостоверение

Организация работы с персоналом:

Квалификационная комиссия для присвоения 1 гр. по электробезопасности - приказ от 01.03. 2018 № 68-о.д

Организация и проведение технической учебы – учебный комбинат;

Оперативный, оперативно-ремонтный персонал -

Оформление журнала проверки знаний и удостоверений о проверке знаний -в соответствии с правилами – в наличии

Наличие перечня профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности, приказ 09.01.2018 г. № 24-о.д.

Представление работникам предприятия прав:

— ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией электроустановках - приказ от 09.01.2018 г. № 12/4-о.д.;

— единоличного осмотра электроустановок - приказ от 09.01.2018 г. № 12/4-о.д.;

— выполнять оперативные переключения в электроустановках - приказ от 09.01.2018 г. № 12/4о.д

— выдачи нарядов-допусков и распоряжений на производство работ в электроустановках – приказ от 09.01.2018 г. № 12/6-о.д.;

— допускающего, ответственного руководителя работ – приказ от 09.01.2018 г. № 12/6-о.д.;

— производителя работ (наблюдающего)- приказ от 09.01.2018 г. № 12/6-о.д.;

— наблюдающего в электроустановках- приказ от 09.01.2018 г. № 12/6-о.д.;

Выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Наличие бланков нарядов – в наличии;

Наличие журнала учёта работ по нарядам и распоряжениям -в наличии;

Наличие перечня работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации – в наличии;

Наличие должностных и производственных инструкций – утверждены, в наличии.

Периодичность проведения инструктажей – соблюдается.

Периодичность медицинских осмотров - один раз в год

Наличие технической и исполнительной документации -не в полном объеме.

Наличие протоколов испытаний, измерений, качество их заполнения – не в полном объеме.

Укомплектованность средствами защиты, их состояние, своевременность испытаний: - укомплектованы.

Проведение осмотров оборудования, КЛ, ВЛ (периодичность, регистрация) – не проводятся

Наличие и выполнение графика ППР - на 2017 г. не представлен.

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок –определен.

Наличие аптечек или сумок первой помощи (ПТЭЭП 1.7.15) - в наличии.

Наличие защитных касок (ПТЭЭП 1.7.16.) -

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения.
1	Замещающий ответственного за электрохозяйство Кротова М.В. не прошла проверку знаний безопасных работ в электроустановках с присвоением 4-й гр. по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.2.7	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
2	Не проведена своевременно поверка трансформаторов тока (3 шт.) в узле учета электроэнергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.11.9, п.2.11.10, п.2.11.20	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
3	Не разработан график ППР электрооборудования вентиляционных установок на 2018 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.6.1.	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
4	Не проводится техническое обслуживание ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п. 2.3.7	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
5	Не представлен паспорт на заземляющие устройства ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.7.15	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
6	Не утвержден график	Правила технической эксплуатации	Заведующего му-

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения.
1	Замещающий ответственного за электрохозяйство Кротова М.В. не прошла проверку знаний безопасных работ в электроустановках с присвоением 4-й гр. по электробезопасности	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.2.7	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
2	Не проведена своевременно поверка трансформаторов тока (3 шт.) в узле учета электроэнергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.11.9, п.2.11.10, п.2.11.20	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
3	Не разработан график ППР электрооборудования вентиляционных установок на 2018 г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.6.1.	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
4	Не проводится техническое обслуживание ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п. 2.3.7	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
5	Не представлен паспорт на заземляющие устройства ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.7.15	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
6	Не утвержден график	Правила технической эксплуатации	Заведующего му-

	осмотров ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение)	электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.3.8	ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
7	Электротехнический персонал, не обучается практическим приемам освобождения человека, попавшего под действие электрического тока.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.1.7.13,п.1.7.14.	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
8	Не проводятся необходимые измерения ВЛИ 0,4 кВ (уличное освещение)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.3.12 (приложение3)	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
9	Не проведена опилка от охранной зоны ВЛИ 0,4 кВ(уличное освещение)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.3.17	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
10	Не проводится очистка от пыли грязи, ржавчины ВРУ,РЦ,ЩО, осветительной арматуры уличного освещения, электропривода вентиляционной установки (ВУ) (прачечная).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.2.17	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна
11	Не проведены необходимые испытания и измерения на электродвигателе (вытяжной вентиляции).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 года №4145) п.2.5.17 приложение3	Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Описание выявленных несоответствий	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
-	-	-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

№ п/п	Описание выявленных фактов невыполнения предписаний	Реквизиты выданных ранее предписаний
-	-	-

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

[Handwritten signature]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

[Handwritten signature with checkmark]

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Объяснительная 1 л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Тамбовской области
Лосев Сергей Васильевич



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями на 6-ти листах получил(а), (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка» Кротова Марина Владимировна

[Handwritten signature with checkmark]



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)